



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Projekt: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16
Znak sprawy JRP/ZP/4/2016

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o.

Zawoja, dnia 24 marzec 2017 roku

Pytanie nr 02/2017-JRP/ZP/4/2016

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica

Pytanie 1:

Czy włazy kl. D 400 o prześwicie min. 600 mm mają być wykonane z żeliwa sferoidalnego klasy GGG 50 (500-7), z pokrywą połączoną z ramą za pomocą zawiasu (z blokadą przed przypadkowym zamknięciem przy kącie otwarcia 90°), z uszczelką polietylenową w ramie, zamykane na pionowy rygiel stanowiący, w pozycji otwartej, rączkę do podnoszenia włazu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego włazu

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby minimalna waga włazu kl. D 400 wynosiła 55 kg ?

Odpowiedź:

Waga włazu nie ma znaczenia dla zamawiającego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga aby na pokrywach włazów, o otworze min. 600 mm, kl. D, C i B było logo Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga umieszczenia logo na włazach.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga aby włazy kl. D, C i B o otworze min. 600 mm pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

Ze względu eksploatacyjnych Zamawiający wymaga aby włazy pochodziły od jednego producenta

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wymaga aby włazy kl. D, C i B posiadały certyfikat zgodności z normą PN-EN 124 IO-CERT?

Projekt: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16
Znak sprawy JRP/ZP/4/2016

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby włazy posiadały certyfikat zgodności z normą PN-EN 124 IO-CERT

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wymaga aby włazy kl. D, C i B o otworze 600 mm posiadały Rekomendację Techniczną IBDiM ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby włazy posiadały Rekomendację Techniczną IBDiM.

Otrzymują:

1. autor pytania (pytań),
2. strona internetowa,
3. Wykonawcy, którym przekazano SIWZ (jeśli dotyczy)
4. a/a.