



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o.**

Informacja

W związku z przekroczeniem parametru mętności w próbce wody pobranej dnia 4 października 2021 roku z wodociągu w Zawoi Przystół, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. informuje, że w związku z powyższym podjęto następujące działania:

- wyczyszczono zbiornik wody,
- wypłukano sieć wodociągową.

Następnie zostanie pobrana próbka wody do badań.