



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

NHK.903.7.16.2023

Sucha Beskidzka, dnia 17 maja 2023 r.

Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu Zawoja Czatoża z dnia 17 maja 2023 r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej informuje odbiorców wody z wodociągu Zawoja Czatoża, że wydał na podstawie sprawozdania cząstkowego z badania wody decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wyżej wymienionego wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej w dniu 15 maja 2023 r. wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego:

- obecność enterokoków kałowych - w liczbie 4 jtk/100 ml.

Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu może być używana wyłącznie do celów sanitarnych, takich jak splukiwanie toalet, działań naprawczych, działań p/pożarowych, prac porządkowych (np. mycia podłóg).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Suchej Beskidzkiej

Dr inż. Janina Górska