Poziom porównawczy 466,00 m n.p.m.

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 466,59 467,26 |
| Rzędna dna kanału | 466,59 466,59 |
| Głębokość | 1,36 0,67 |
| Średnica / materiał | PVC 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 5,0 5,0 |
| Oznaczenia | 624 624' |

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 467,26 |
| Rzędna dna kanału | 466,59 |
| Głębokość | 0,67 |
| Średnica / materiał | PVC 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 5,0 |
| Oznaczenia | 624' |

studzienka kanalizacyjna 624

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 467,26 467,54 |
| Rzędna dna kanału | 466,59 466,69 |
| Głębokość | 1,20 0,67 |
| Średnica / materiał | PVC 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 5,0 4,5 |
| Oznaczenia | 624 627 |

studzienka kanalizacyjna 627

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 467,54 467,51 |
| Rzędna dna kanału | 466,69 466,71 |
| Głębokość | 1,25 0,80 |
| Średnica / materiał | PVC 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 4,5 4,5 |
| Oznaczenia | 627 628 |

studzienka kanalizacyjna 628

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 467,51 467,38 |
| Rzędna dna kanału | 466,71 466,81 |
| Głębokość | 1,30 0,57 |
| Średnica / materiał | PVC 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 4,5 3,5 |
| Oznaczenia | 628 629 |

studzienka kanalizacyjna 629

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 467,38 466,13 |
| Rzędna dna kanału | 466,81 465,41 |
| Głębokość | 0,57 0,72 |
| Średnica / materiał | PVC-U S (wł.k) 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 3,5 9,5 |
| Oznaczenia | 629 643 |

studzienka kanalizacyjna 643

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 466,13 466,13 |
| Rzędna dna kanału | 465,41 465,36 |
| Głębokość | 0,72 0,77 |
| Średnica / materiał | PVC-U (wł.k) 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 9,5 8,0 |
| Oznaczenia | 643 647 |

studzienka kanalizacyjna 647

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 466,13 466,13 |
| Rzędna dna kanału | 465,36 465,26 |
| Głębokość | 0,77 0,87 |
| Średnica / materiał | PVC 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 8,0 5,5 |
| Oznaczenia | 647 648 |

studzienka kanalizacyjna 648

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 466,13 466,09 |
| Rzędna dna kanału | 465,26 465,16 |
| Głębokość | 0,87 0,93 |
| Średnica / materiał | PVC 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 5,5 4,5 |
| Oznaczenia | 648 644' |

studzienka kanalizacyjna 644'

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 466,09 466,09 |
| Rzędna dna kanału | 465,16 465,06 |
| Głębokość | 0,93 1,03 |
| Średnica / materiał | PVC 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 4,5 4,5 |
| Oznaczenia | 644' 644 |

studzienka kanalizacyjna 644

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 466,09 466,09 |
| Rzędna dna kanału | 465,06 464,96 |
| Głębokość | 1,03 1,13 |
| Średnica / materiał | PVC 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 4,5 4,5 |
| Oznaczenia | 644 646 |

studzienka kanalizacyjna 646

| | |
|---|---|
| Rzędna terenu | 466,09 |
| Rzędna dna kanału | 464,96 |
| Głębokość | 1,13 |
| Średnica / materiał | PVC-U (wł.k) 160 |
| Spadek | 10,0‰ |
| Odległość | 8,5 |
| Oznaczenia | 646 |

studzienka kanalizacyjna 646

BIOTECH - PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA TECHNICZNA

Tytuł projektu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAMIOCA, GMINA ZAMOJA - ETAP I - PROJEKT WYKONAWCZY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adres obiektu budowlanego: | SKAMIOCA - GMINA ZAMOJA | | Numer rysunku: W-15.12 |
| Nazwa rysunku: | PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ | | |
| Skala: 1:100/500 | Imię i nazwisko: | Specjalność: | Nr uprawnień budowlanych: |
| Opracował projektant: | Jerzy WRÓBLEWSKI | mgr inż. | 68/87 |
| Projektant: | Wiesław KOCOT | mgr inż. | GS-W-7370/ 442/88 |
| Sprawdził: | Wojciech KAMIŃSKA | mgr inż. | SLK/0487/ PWOS/04 |
| | | | Data: 08.2009 |
| | | | 08.2009 |
| | | | 08.2009 |
| | | | Podpis: |