


Poziom porównawczy 425,00 m.n.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu | 432,10 | | 432,12 | 432,20 | 433,20 |
| Rzędna osi kanalizacji tłocznej | 428,19 | 430,20 | 430,25 | 430,55 | 431,53 |
| Głębokość | 3,91 | 1,90 | 1,87 | 1,65 | 1,67 |
| Średnica / materiał | Rury z PE do kanalizacji ciśnieniowej PE 80 SDR11 90,0 x 8,2 | | | | |
| Spadek | 6,5% | | 6,5% | | 6,5% |
| Odległość | 0,0 | 5,5 | 5,5 / 30,4 | 35,9 / 15,1 | 51,0 |
| Oznaczenia | Pl | | | | 105 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA | | | | | |
| Tytuł projektu. | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA-GMINA ZAWOJA - ETAP I - PROJEKT WYKONAWCZY | | | | |
| Adres obiektu budowlanego. | SKAWICA - GMINA ZAWOJA | | | Numer rysunku: W-10 | |
| Nazwa rysunku. | PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI TŁOCZNEJ (Pompownia Pl) | | | | |
| Skala: 1:100/500 | Imię i nazwisko: | Specjalność: | Nr uprawnień budowlanych. | Data. | Podpis. |
| Główny projektant: | Jerzy MYKIETYŃSKI | instalacyjna | 586/87 | 08.2009 | |
| Projektant: | Wiesław KOCOT | instalacyjna | OS-IV-7210/442/88 | 08.2009 | |
| Sprawdził: | Wojciech KARWATKA | instalacyjna | SLK/0487/PWOS/04 | 08.2009 | |